


thermagas


ONDERDELEN
GASLUCHTVERWARMERS

BOUWJAAR 1997 - 2000

URA-10
URA-15
URA-19



Overzicht componenten



- | | |
|--|--|
| 1) Uitlaat verbrandingsgassen | 15) Capillair veiligheidsthermostaat LC3 |
| 2) Huisventilator verbrandingsgassen | 16) Dubbelpolig scheidingsrelais (niet NL) |
| 3) Motorventilator verbrandingsgassen | 17) Gloei-ontsteker |
| 4) Turbine ventilator verbrandingsgassen | 18) Meetpunt gasinlaatdruk |
| 5) Ophangdoppen 1" BSP inw. | 19) Meetpunt branderdruk |
| 6) Meetpunt onderdruk | 20) Gasstraat |
| 7) Veiligheidsthermostaat LC3 | 21) Inlaat verbrandingslucht |
| 8) Scheidingstransformator 3VA (niet NL) | 22) Dubbele gasklep |
| 9) Resetknop met controlelamp | 23) Bescherming luchtventilator |
| 10) Klemmenrail | 24) Motor luchtventilator |
| 11) Maximaalthermostaat LC1 | 25) Drukverschilschakelaar |
| 12) Vertragsrelais KFC | 26) Gasaansluiting 1/2" |
| 13) Zekering in klemmenrail | 27) Instelschroef gasdruk |
| 14) Branderautomaat | 28) Meetpunt schoorsteenveger |

Artikelnr.	omschrijving	referentie fabrikant	toepassing
9701240	vertragingsrelais KFC	-	alle
9701140	maximaalthermostaat LC1	TOD60T11	alle
9701110	veiligheidsthermostaat LC3	LC3 LS1 86°C	alle
9701050	rookgasventilator	Drouartec ES 30	alle
9701175	drukverschilschakelaar	Huba 6.5.7 mbar	alle
9701030	branderautomaat	Honeywell S4570LS	alle
9701000	gloeiontsteker	Carborundum	alle
9701150	gasklep eentraps	SIT 830 Tandem	URA 23 - 34
9701095	ventilatormotor	Elnor	URA 10
9701100	ventilatormotor	MAC 30 W6	URA 15/19



thermagas

Platinastraat 21
8211 AR Lelystad

Postbus 22
8200 AA Lelystad

e info@thermagas.nl
i www.thermagas.nl

t +31 (0)320 211 450
f +31 (0)320 211 451

GASLV_service_doc_17_01-'15



thermagas

